

Merkblatt enercity Fernwärme

Beim Anschluss an die Fernwärmeversorgung ist zu beachten

1 Unterlagen

enercity benötigt im Planungsstadium, mindestens jedoch vor Beginn der Montage in 2-facher Ausfertigung:

1.1 Kellergrundriss des Gebäudes

Muss die Eintragung der Be- und Entlüftungseinrichtungen, des Bodenabflusses und die Darstellung des Zuganges zum Übergaberaum enthalten.

1.2 Schaltschema

Stellt den Wärmekreislauf, die regel- und sicherheitstechnischen Einrichtungen sowie die Funktion besonderer Anlagenteile (Wärmetauscher, Boiler usw.) dar und enthält Angaben über den Wärmebedarf und die Auslegungstemperaturen.

1.3 Bescheinigungen zu Druckproben

Müssen zu den Druckproben einzelner Bauteile (z. B. Wärmetauscher) bzw. Bauartkennzeichen vorliegen. Nach Beendigung der Heizungsmontage benötigen wir eine Druckproben-Bescheinigung für die gesamte Anlage.

Weisen Sie ihre Heizungsfirma darauf hin, dass sie die geforderten Unterlagen beschafft und die Anlage nach den Vorschriften der Technischen Anschlussrichtlinie für die Versorgung mit Fernwärme (TAR) der jeweils neuesten Fassung hergestellt werden muss.

Verspätet eingereichte Unterlagen können durch nachträglich notwendige Änderung zu zusätzlichen Kosten führen und die Inbetriebnahme verzögern.

2 Wartung der Störungsbeseitigung

- Die Eigentumsgrenze zwischen der Anlage von enercity und der Hausanlage ist vertraglich festgelegt und wird farbig gekennzeichnet. Die Anlagen der Fernheizung werden von enercity bis dahin betrieben und instandgehalten.
- Bei Störungen an den enercity-eigenen Anlagen ist der Störungsdienst von enercity unter den Telefon-Nummern +49 511 430 32 11 oder +49 511 430 31 11 anzurufen. Von ihm werden Störungen nur an den enercity-eigenen Anlagen behoben. Wartung und Instandhaltung der hauseigenen Heizungsanlage im Anschluss an die Übergabestation von enercity obliegen dem Hauseigentümer, der damit in der Regel die Heizungsfirma beauftragt.

3 Von der Heizungsfirma außerdem noch zu berücksichtigen

- Die Anlage ist unter Beachtung der DIN-Vorschriften und nach den Regeln der Technik, insbesondere der TAR in der jeweils neuesten Fassung herzustellen. Dabei ist die Einhaltung der Rücklauftemperaturen besonders zu beachten. Die genannten Werte dürfen zu keiner Zeit überschritten werden, sie sollen so niedrig wie möglich liegen.
- Die Montage der Verbindungsleitungen von der Übergabestation zur Hausstation ist mit enercity zeitlich und örtlich abzustimmen. Nachfrage bitte unter der Telefon-Nummer + 49 511 430 45 73.
- Spätestens 4 Tage vor der Inbetriebnahme ist enercity zu benachrichtigen. Außerdem müssen enercity die unter 1.1 bis 1.3 genannten Unterlagen rechtzeitig vorgelegt werden. Rückfragen bitte unter den Telefon-Nummern +49 511 430 31 48 oder +49 511 430 30 88.
- Nach Reparaturen, bei denen die Anlage ganz oder teilweise entleert werden musste, ist enercity unbedingt vor der Wiederinbetriebnahme zu benachrichtigen und der Wasserbedarf anzumelden unter der Telefon-Nummer +49 511430 32 11.

KundenService Fernwärme

Service-Telefon +49 511 430 23 32
E-Mail fernwaerme@enercity.de
Internet www.enercity.de/fernwaerme